# 水 質 検 査 結 果 一 覧 ( 斜 里 町 ウ ト ロ 簡 易 水 道 )

令和6年6月分

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 水道名 | ウトロ簡易水道 | 浄水場名 | ウトロ浄水場 | |
| | 水源名 | ペレケ川 | 水源種別 | 表流水(自流) | |
| | 浄水方法 | 膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ | 採水日 | 2024年6月18日 | |
| | 検査機関名 | (財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | |

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 浄水1 浄水場系統 | 浄水2 香川配水池系統 | 原水 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100以下 | 0 | 0 | 50 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 検出 | | |
| 3 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | | <0.001 | | | |
| 4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | | |
| 5 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | <0.06 | | | |
| 6 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | <0.002 | | | |
| 7 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | | 0.002 | | | |
| 8 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | <0.002 | | | |
| 9 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | <0.001 | | | |
| 10 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | <0.001 | | | |
| 11 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | | 0.004 | | | |
| 12 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | <0.002 | | | |
| 13 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | 0.002 | | | |
| 14 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | | <0.001 | | | |
| 15 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | <0.003 | | | |
| 16 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | | |
| 17 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.6 | 7.1 | 4.7 | | |
| 18 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | 79 | | | |
| 19 | 有機物(全有機炭素)TOC | 3.0mg/l以下 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | | |
| 20 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | | |
| 21 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | |
| 22 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| 23 | 色度 | 5度以下 | <1 | <1 | 2 | | |
| 24 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | | |
| 25 | 遊離残留塩素 | 1.0mg/l以下 | 0.10 | 0.1 | | | |