水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和6年8月分

水道名	ウトロ簡易水道	浄水場名	ウトロ浄水場
水源名	ペレケ川	水源種別	表流水（自流）
浄水方法	膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ	採水日	2024年8月20日
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項目名	基準値	浄水1 浄水場系統	浄水2 香川配水池系統	原水		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	110		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出		
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.16	0.15	0.17		
4	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
5	塩化物イオン	200mg/l以下	6.6	7.0	4.2		
6	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	0.8	0.5	1.3		
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.7		
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
10	色度	5度以下	＜1	＜1	4		
11	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	0.2		
12	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.2	0.1			
	大腸菌数（MPN/100ml）	基準なし			26		
	嫌気性芽胞菌数（個/100ml）	基準なし			0		
	クリプトスポリジウム（個/10L）	基準なし			0		
	ジアルジア（個/10L）	基準なし			0		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		＜0.000002			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）			＜0.000001			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）			＜0.000001			